



## **Следственный комитет проводит проверку по факту несчастного случая на производстве с работником ОАО "Щекиноазот"**



22 сентября в правоохранительные органы города Щекино поступило сообщение о несчастном случае на производстве с работником ОАО "Щекиноазот".

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного отдела по городу Щекино СУ СКР по Тульской области.

По предварительным данным, примерно в 15 часов на территории ОАО "Щекиноазот" во время производства ремонтных работ градирни - устройства для охлаждения большого количества воды потоком атмосферного воздуха - произошел случайный запуск вентилятора градирни, в результате чего 46-летний слесарь-ремонтник попал под вращающиеся лопасти



вентилятора.

С многочисленными повреждениями мужчина доставлен в больницу.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

## Изображения



22 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1166345>